

Rujukan kami : TNB(B)/KJLO/UPIP 20/6/2

Tarikh : 29 Ogos 2014



**Kejuruteraan Elektrik Suria (M) Sdn Bhd**  
No. 19, Jalan Utarid U5/28  
Mahsing Integrated Industrial Area  
Seksyen U5, 40150 Shah Alam, Selangor  
Faks : 03 – 7847 6621  
(U/P : Ms. SN Devi)


### **KELULUSAN PENGGUNAAN TERMINAL BLOCK**

Perkara di atas serta surat puan bertarikh 5 Ogos 2014 adalah dengan hormatnya dirujuk.

2. TNB Bahagian Pembahagian tidak ada halangan ke atas penggunaan *terminal block* jenama Connectwell di dalam sistem pembahagian selagi ia memenuhi dan lulus ujian jenis yang ditetapkan oleh badan piawaian; termasuk di dalam dokumen-dokumen tender Bahagian Pembahagian.
3. Bahagian Pembahagian mengamalkan penggunaan *terminal block screw type* dalam beberapa bentuk yang mematuhi standard IEC 60947-7-1.

Sekian, terima kasih.

**”PENGGERAK KEMAJUAN NEGARA”  
“BETTER.BRIGHTER”**



**Dr. Abu Hanifah bin Azit**  
Pengurus Besar (Perkhidmatan Kejuruteraan)  
Menjalankan Tugas Pengurus Besar Kanan (Pengurusan Aset)  
Bahagian Pembahagian, TNB

s.k Naib Presiden (Pembahagian)  
Tenaga Nasional Berhad